

**Rapporto / Report No. K 2671 2019 B3**

Decreto 7 Novembre 2017, n. 186  
Certificazione ambientale del generatore di calore

Modelli / Models:

**ZARA8**  
**ZARA10**

Produttore / Manufacturer:

**C.T.L. Costruzioni Termocamini**

Marchio commerciale / Trademark:

**C.T.L.**

**This report may only be published and forwarded to third parties in its complete, unabridged form. The publication or dissemination of extracts, summaries, appraisals or any other adaptation and alterations, in particular for advertising purposes, is only permissible with the prior written permission of TÜV Rheinland.  
Publication of page 2 is permitted.**

**Decreto 7 Novembre 2017, n. 186**  
**Certificazione ambientale del generatore di calore**

Produttore / <i>Manufacturer:</i>	<b>C.T.L. Costruzioni Termocamini</b> Contrada Imperatore I-87043 Bisignano (CS) - Italy
<b>Marchio commerciale / Trademark:</b>	<b>C.T.L.</b>
Modello / <i>Model:</i>	<b>ZARA8                      ZARA10</b>
Tipologia prodotto / <i>Product type:</i>	Stufa a pellets di legna / Wood pellet stove
Norma di riferimento / <i>Reference standard:</i>	EN 14785:2006
Ente Notificato CPR/ <i>Notified body acc. CPR</i>	NB 2456
Rapporto di Prova di riferimento / <i>Reference test report:</i>	K 2671 2019 T1
Potenza termica nominale / <i>Nominal heat output:</i>	7,4 kW                      9,2 kW
Combustibile di prova / <i>Test fuel:</i>	Pellet di legna / wood pellet

<b>ZARA8</b>					
<b>Prestazioni del generatore di calore</b> <i>Performances of the heating appliance</i>		<b>Classi di prestazione / Performance classes</b>			
		<b>5 stelle</b>	<b>4 stelle</b>	<b>3 stelle</b>	<b>2 stelle</b>
<b>PP<sup>(1)</sup> mg/Nm<sup>3</sup></b>	26	15	20	30	50
<b>COT<sup>(1)</sup> mg/Nm<sup>3</sup></b>	3	10	35	50	80
<b>NOx<sup>(1)</sup> mg/Nm<sup>3</sup></b>	145	100	160	200	200
<b>CO<sup>(2)</sup> mg/Nm<sup>3</sup></b>	115	250	250	364	500
<b>η<sup>(2)</sup> %</b>	92,1	88	87	85	85
<sup>(1)</sup> Determinato applicando il metodo di misura della UNI CEN/TS 15883 <i>Determined applying the measurement method of the UNI CEN/TS 15883</i> <sup>(2)</sup> Determinato secondo la EN 14785:2006 <i>Determined according to EN 14785:2006</i>					
Nota: tutti i valori di concentrazione calcolati al 13% di O <sub>2</sub> in condizioni normali (273 K, 1013 mbar, gas secco) <i>Note: all the concentration values are calculated at 13% of O<sub>2</sub> in normal conditions (273 K, 1013 mbar, dry gas)</i>					

Sulla base delle prestazioni indicate, il generatore di calore risulta in classe  
*Based on the declared performances, the heating appliance is in class*  
**3 stelle / 3 stars**

<b>ZARA10</b>					
<b>Prestazioni del generatore di calore Performances of the heating appliance</b>		<b>Classi di prestazione / Performance classes</b>			
		<b>5 stelle</b>	<b>4 stelle</b>	<b>3 stelle</b>	<b>2 stelle</b>
<b>PP<sup>(1)</sup> mg/Nm<sup>3</sup></b>	19,9	15	20	30	50
<b>COT<sup>(1)</sup> mg/Nm<sup>3</sup></b>	4	10	35	50	80
<b>NOx<sup>(1)</sup> mg/Nm<sup>3</sup></b>	137	100	160	200	200
<b>CO<sup>(2)</sup> mg/Nm<sup>3</sup></b>	115	250	250	364	500
<b>η<sup>(2)</sup> %</b>	92,2	88	87	85	85
<p><sup>(1)</sup> Determinato applicando il metodo di misura della UNI CEN/TS 15883 <i>Determined applying the measurement method of the UNI CEN/TS 15883</i></p> <p><sup>(2)</sup> Determinato secondo la EN 14785:2006 <i>Determined according to EN 14785:2006</i></p> <p>Nota: tutti i valori di concentrazione calcolati al 13% di O<sub>2</sub> in condizioni normali (273 K, 1013 mbar, gas secco) <i>Note: all the concentration values are calculated at 13% of O<sub>2</sub> in normal conditions (273 K, 1013 mbar, dry gas)</i></p>					

Sulla base delle prestazioni indicate, il generatore di calore risulta in classe

*Based on the declared performances, the heating appliance is in class*


**4 stelle / 4 stars**


Cologne, 17.07.2019  
432 / mc

TÜV Rheinland Energy GmbH  
Test Centre for Energy Appliances  
NB 2456 (CPR)  
DIN EN ISO/IEC 17025:2005  
accreditation: D-PL-11120-04-00

Assessor:

Report released after review:

  
Dipl.-Ing. M. Ciccarelli

  
Dipl.-Ing. A. Pomp